

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORAS BREAZA



Str.Republicii, nr.82B;Cod fiscal:2845486;
Telefon: 0244 340 508; 0244 341 460; Fax: 0244 340 428
e-mail:primariabreaza@yahoo.com
web site:www.primariabreaza.ro

Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

de procedura de atribuire a contractului de servicii

Întreținere și reparații iluminat public în orașul Breaza, jud.Prahova
formulăm următorul răspuns la:

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

adresate de unii operatori economici

• **Întrebare nr. 1**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

- lampa fluorescent compacta bec economic 11 w-36 w
- lampa (bec) cu vapori de sodiu 70, 110W
- lampa (bec) cu vapori de sodiu 150, 250 W
- condensator 6-11 Mf

Având în vedere ca prețul lămpilor diferă considerabil în funcție de puterea acestora, vă rugăm sa defalcați fiecare din pozițiile enumerate mai sus, astfel încât fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Vă rugăm să procedați în același mod, cu defalcarea produsului „condensator”, în funcție de capacitatea acestuia

Răspuns 1

Pentru lampa fluorescent compactă bec economic 11 w-36 w se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
lampa fluorescent compacta 11W	1	buc			0,4
lampa fluorescent compacta 15W	1	buc			0,4
lampa fluorescent compacta 18W	1	buc			0,4
lampa fluorescent compacta 23W	1	buc			0,4
lampa fluorescent compacta 36W	1	buc			0,4

Pentru lampa (bec) cu vapori de sodiu 70, 110W se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
lampa (bec) cu vapori de sodiu 70W	1	buc			0,66
lampa (bec) cu vapori de sodiu 100W	1	buc			0,67
lampa (bec) cu vapori de sodiu 110W	1	buc			0,67

Pentru lampa (bec) cu vapori de sodiu 150, 250 W se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
lampa (bec) cu vapori de sodiu 150W	1	buc			1
lampa (bec) cu vapori de sodiu 250W	1	buc			1

Pentru condensator 6-11 Mf se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
Condensator 6 Mf	1	buc			0,66
Condensator 9 Mf	1	buc			0,67
Condensator 11 Mf	1	buc			0,67

• Întrebare nr. 2

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

-corp iluminat 125 w IP 65 neechipat

Vă rugăm să completați documentația cu o fișă tehnică sau o descriere completa pentru corpul de iluminat precizat mai sus, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare

Răspuns 2

Caracteristicile corpului de iluminat neechipat sunt:

- Carcasa de metal sau policarbonat
- max = 125 W
- Dulie E27
- IP 65

• **Întrebare nr. 3**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

- înlocuit garnitura etanșare abajour lampă iluminat stradal
- înlocuire abajour

Vă rugăm să completați documentația cu o fișă tehnică care să conțină denumirea și o descriere completă pentru corpul de iluminat la care trebuie înlocuită garnitura de etanșare și abajourul, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare

Vă rugăm să precizați în situația în care corpul de iluminat nu se mai fabrică, cum va fi asigurată etanșarea sau înlocuirea abajourului acestuia.

Răspuns 3

În localitate sunt diverse modele de corpuri de iluminat pentru care nu există fișe tehnice dar la care putem spune că garnitura este din cauciuc și abajour din sticlă sau policarbonat. În situația în care pentru corpul de iluminat nu se mai fabrică accesorii, acesta se va demonta .

• **Întrebare nr. 4**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

- verificare corp iluminat

Vă rugăm să detaliați în ce constă operația de verificare corp iluminat, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare

Răspuns 4

Operația menționată se referă la verificarea din punct de vedere electric a corpului de iluminat

• **Întrebare nr. 5**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

- montat ghirlanda/figurina luminoasa

DEMONTARI

- demontat ghirlande/figurine luminoase

Vă rugăm să completați documentația cu o fișă tehnică sau o descriere completă pentru fiecare tip de ghirlanda/figurina luminoasa în parte cât și numărul acestora, respectiv:

A. Ghirlande luminoase montate:

- transversala peste strada
- longitudinală pe o parte în lungul strazii
- în brad de Craciun sau pomi
- în fața clădirilor

B. Figurine luminoase montate:

- pe stâlp
- pe fațada clădirilor
- la sol

De asemenea vă rugăm să completați documentația cu precizări legate de:

-existența capacității mecanice, respectiv cablu de tracțiune între stâlpi de care se susțin ghirlandele inclusiv pentru bradul de Craciun sau pomi;

-existența capacității electrice, respectiv doze în care se fac legăturile ghirlandelor/figurinelor

luminoase la rețeaua de alimentare, necesare în evaluarea corectă a necesarului de materiale consumabile pentru montarea ghirlandelor/figurinelor luminoase.

Răspuns 5

Pentru *montat ghirlanda/figurina luminoasa* se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
montat ghirlanda	1	buc			1
montat figurina luminoasa	1	buc			1

Pentru *demontat ghirlanda/figurina luminoasa* se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
demontat ghirlanda	1	buc			1
demontat figurina luminoasa	1	buc			1

Ghirlanda luminoasă este de tip transversal, peste stradă și trebuie să conțină toate materialele necesare susținerii, ancorării, prinderii pe stâlp și racordării la rețea.

Figurina luminoasă este de tip pe stâlp, și trebuie să conțină toate materialele necesare susținerii, ancorării, prinderii pe stâlp și racordării la rețea.

- **Întrebare nr. 6**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

ELEMENTE COMPONENTE TABLOURI ELECTRICE

-soclu siguranța MPR

Datorita diferentelor de preț pentru soclu siguranța MPR funcție de tip, vă rugăm sa precizati tipul de soclu care va fi cotate, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 6

Tipul de soclu : Grupa 00

- **Întrebare nr. 7**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

ELEMENTE COMPONENTE TABLOURI ELECTRICE

-înlocuit punct aprindere

Vă rugăm să completați documentati cu fișă tehnică care sa contina denumirea si o descriere completa privind echiparea punctului de aprindere cat si pozitia de montaj a acestuia (la sol pe fundația turnată, pe stâlp sau pe perete), pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 7

Punctul de aprindere este trifazat, max 400 A, echipat cu: întrerupator crepuscular, ceas programator și aprindere manuală, în cutie etanșă IP 66 cu posibilitate de încuiere; montajul acestuia se va realiza pe soclu de beton, în apropiere de postul de transformare .

- **Întrebare nr. 8**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

-verificare instalatie electrica de iluminat

Vă rugăm sa detaliați în ce constă operația de verificare instalația electrică de iluminat, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 8

Pozitia se refera la verificare circuite de iluminat

• **Întrebare nr. 9**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

CONFECTII METALICE SUSTINERE SI FIXARE

-bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm

Datorita diferențelor de preț pentru brătări în funcție de tipul stâlpului, vă rugăm sa precizati tipul de stâlp pe care se va amplasa brătara, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 9

Pentru *bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm* se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm, pt SE4	1	buc			0,05
bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm, pt SE10	1	buc			0,05
bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm, pt SE11	1	buc			0,05
bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm, pt SC10001	1	buc			0,05
bratari fixare suport corp iluminat din platb.zincata 40 x 4 mm, pt SC10005	1	buc			0,05

• **Întrebare nr. 10**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

CONFECTII METALICE SUSTINERE SI FIXARE

-refacere strat împotriva coroziunii

Vă rugăm sa detaliați în ce constă operația de refacere strat împotriva coroziunii si să schimbați unitatea de masura „buc” în mp, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 10

Pozitia contine operatiile :

- Curățat de rugină
- Vopsire

• **Întrebare nr. 11**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

CONFECTII METALICE SUSTINERE SI FIXARE

-gresare elemente fixare mecanice

Vă rugăm sa detaliați în ce consta operatia de gresare elemente fixare mecanice, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 11

Poziția se referă la ungerea cu vaselină a elementelor demontabile ale suportului corpului de iluminat.

• **Întrebare nr. 12**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

CONDUCTOARE SI CABLURI ELECTRICE

-armatura sustinere

-brățară fixare cleme întindere, susținere

Vă rugăm sa precizați care este diferența dintre armatura de sustinere și bratară fixare cleme întindere, sustinere.

Datorită diferentelor de preț pentru armaturile de intindere, sustinere, în funcție de tipul stâlpului, vă rugăm sa precizati tipul de stâlp pe care se va monta armatura de sustinere, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 12

Pentru *armatura sustinere* se va prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
armatura sustinere pe stalp SE4	1	buc			0,1
armatura sustinere pe stalp SE10	1	buc			0,1
armatura sustinere pe stalp SE11	1	buc			0,1
armatura sustinere pe stalp SE10001	1	buc			0,1
armatura sustinere pe stalp SE10005	1	buc			0,1

Pozitia armatura de sustinere se refera la Armatura ASA 300, ASA 1100 , iar pozitia Bratară fixare se refera la suportul de prindere pe stalp.

• **Întrebare nr. 13**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

CONDUCTOARE SI CABLURI ELECTRICE

- sapatura sant

In lista de Cantități de lucrari nu este prinsa pozitia de aducere la starea initiala a terenului unde se face sapatura fie ca este zona verde, asfalt sau beton.

Vă rugăm sa precizati în sarcina cui revine aducerea la starea inițiala a terenului unde se face săpătura.

Dacă aceasta revine în sarcina executantului vă rugăm să completați lista cu pozitiile necesare pentru aducerea la starea inițiala a terenului unde se face săpătura, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 13

Aceste operații revin în sarcina executantului iar operațiile defalcate se vor prezenta:

LISTA CANTITAȚI DE LUCRARI	CANT.	UM	PRET UNITAR MATERIAL	PRET UNITAR MANOPERA	Punctaj acordat
sapatura sant	1	ml			0,20
refacere strat vegetal	1	mp			0,10
spargere beton	1	mc			0,15
refacere strat de beton	1	mc			0,20
decopertare strat asfalt	1	mp			0,15
refacere strat de asfalt	1	mp			0,20

- **Întrebare nr. 14**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

APARATAJ CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR

-verificare circuit rețea

Vă rugăm sa detaliați în ce constă operația de verificare circuit rețea, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 14

Poziția se referă la verificare circuit rețea iluminat public

- **Întrebare nr. 15**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

SERVICII DISPECERAT SI ASISTENTA

- asistenta tehnica la festivitati si ceremonii

Vă rugăm sa detaliați în ce consta operatia de asistenta tehnica la festivitati si ceremonii, pentru ca fiecare ofertant să poată întocmi oferta financiară pornind de la aceleași date de intrare.

Răspuns 15

Operația constă în prezența unei echipe de intervenție formată din electricieni pentru asistența tehnică la instalațiile electrice ce deservește festivitățile sau ceremoniile

- **Întrebare nr. 16**

În lista „Cantități de lucrări” se precizează:

ELEMENTE COMPONENTE TABLOURI ELECTRICE

- întrerupator crepuscular automat tip fotocelula

Datorita faptului ca sunt diferente de preț între intrerupatoarele crepusculare automate tip fotocelula funcție de amperajul lor, vă rugăm sa precizați clar valoarea amperajului fotosenzorului solicitat astfel încât fiecare ofertant să poată întocmi oferta tehnică și financiară în deplină cunoștință cu solicitările autoritatii contractante

Răspuns 16

Amperajul este de 100 A